



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ФЕОДОСИИ

ул. Украинская, 5, г. Феодосия,
Республика Крым
298100

19.08.2016 № 4-01-2016

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об образовании,
пожарной безопасности

Проведенной прокуратурой города проверкой в МБОУ «Школа № 18 г. Феодосия» (далее – школа) установлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, об образовании.

В соответствии со ст.ст. 7, 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья. В Российской Федерации охраняется здоровье людей.

Согласно п.п. 15 п. 3 и п. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся, в том числе создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся образовательной организации. Образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

В силу ч.1 ст.34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно ч.1 ст.37 Федерального закона № 69-ФЗ на организации в области пожарной безопасности возложены обязанности по соблюдению требований пожарной безопасности, в том числе по разработке и осуществлению мер по обеспечению пожарной безопасности, содержанию в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров и др.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров

АБ № 004543

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям.

В соответствии со ст.5, ч.2 ст.54 Федерального закона № 123-ФЗ, п. табл.2 раздела 7 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утв.Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173, на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей устанавливаются системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В нарушение указанных норм школа не оборудована системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.

В силу прил.А (обязательное) «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 5.13130.2009) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности для предотвращения пожара, обеспечения безопасности людей и защиты имущества при пожаре.

В нарушение указанных норм школа не оборудована автоматической пожарной сигнализацией.

Пунктом 3 ч.1 ст.84 Федерального закона № 123-ФЗ предусмотрены требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях, в том числе, размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в силу п.33,43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ), руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В нарушение указанных норм законодательства помещения школы не укомплектованы знаками пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Пунктом 35 ППР в РФ предусмотрено, что Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение п. 35 ППР в РФ, запоры на дверях эвакуационных выходов школы не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Указанные обстоятельства нарушают права несовершеннолетних на охрану здоровья, надлежащие условия получения образование.

Причинами и условиями, способствовавшими указанным нарушениям является ненадлежащая организация работы на данных направлениях, отсутствии действенного контроля за исполнением в учебном заведении законодательства об образовании, о пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.6,22,24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», -

Т Р Е Б У Ю :

1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора города Феодосии, устранить указанные нарушения законодательства об образовании, пожарной безопасности, причины и условия, способствующие указанным нарушениям закона, впредь не допускать их повторения.

2. В связи с выявленными нарушениями рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о пожарной безопасности.


3. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру г.Феодосии в установленный законом месячный срок.

Одновременно разъясняю, что неисполнение законных требований прокурора влечет наступление административной ответственности по ст.17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора города
младший советник юстиции

Исп. Зинченко А.С.



А.А. Зобков