



Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю

Территориальный отдел по г. Феодосии, г. Судаку Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

Чкалова ул., д. 62, г. Феодосия, 298100

Тел/факс (06562) 57-101 E-mail: feoupravds@z.ukr.net

Предписание № 15 от 14 июня 2015 г.

Должностным лицом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор - главным специалистом-экспертом Филиновой Мариной Васильевной

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №18 города Феодосии Республики Крым»

ИНН 910818893

ОГРН 11591020046511

Расчетный счет

БИК ОКОНХ_ ОКПО_

Юридический адрес: Республика Крым, г. Феодосия, с. Краснокаменка, ул. Крымская, 45

Фактический адрес: Республика Крым, г. Феодосия, с. Краснокаменка, ул. Крымская, 45

Руководитель: и.о. директора Живалева Лидия Александровна

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с п.1 ст.17 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» № 294 от 26.12.2008.01г. и Положением о территориальном отделе по г. Феодосии, г. Судаку Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю

Предлагаю:

1. Отремонтировать туалет для девочек на третьем этаже с заменой канализационных труб. Оборудовать кабинками с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек. (п.4.25 СанПиП 2.4.2.2821-10 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях»); Срок – до 20.08.2015г

2. Обеспечить беспереывную подачу холодной воды в помещения пищеблока, помещения медицинского назначения, туалеты для этого установить емкости для воды и насосы для беспереывной подачи воды по школе (п.8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»); Срок – до 20.08.2015г

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на и.о. директора Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №18 города Феодосии Республики Крым» Живалеву Лидию Александровну.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела по г. Феодосии, г. Судаку Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

К. В. Скорупский.

(фамилия, имя, отчество)

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел по г. Феодосии, г. Судаку Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по адресу: г. Феодосия, ул. Чкалова, 62 в срок до 20.09.2015 года.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленным действующим законодательством.

Расписка в получении Предписания

Предписание для исполнения получил: « _____ » _____ г.

(руководитель, должностное лицо, уполномоченное руководителем юридического лица или индивидуального предпринимателя)

подпись

Ф.И.О.